Londrina, 09 de OUTUBRO de 2020

À

**A/C: Eng.° NIVALDO SALVÁTICO JUNIOR**

CLIENTE: AMADEU BRESSAN

## ATA DE REUNIÃO

### 1. PARTICIPANTES

ENGº GILSON NIERO

ENGº CAIO NIERO

ENGº NIVALDO SALVÁTICO

### 2. COMPATIBILIZAÇÃO ARQUITETURA

As alterações abaixo já foram combinadas pela ENGª CAMILA com o ARQº GABRIEL

- ALTERAÇÃO DO PÉ DIREITO :

  ARQUITETURA TÉRREO P/ SUPERIOR: h3,50m

  **ESTRUTURA TÉRREO P/ SUPERIOR: h3,75m**

  ARQUITETURA SUPERIOR P/ COBERTURA: h3,10m

  **ESTRUTURA SUPERIOR P/ COBERTURA: h3,20m**

- ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DA CAIXA DÁGUA E LAJE TÉCNICA, foram alinhadas com a viga da Cobertura. **PORÊM O ENGº NIVALDO levantou a hipótese de aumentar ainda mais a área da laje técnica e Caixa dágua precisamos da confirmação final.**
- ALTERAÇÃO DA VIGA EM CONCRETO APARENTE DA FACHADA DE 1,40m DA ARQUITETURA, PARA 1,60m ESTRUTURA
- ALTERAÇÃO DO REBAIXO AO LADO DA ACADEMIA E GOURMET ERA 75cm, PASSOU PARA 20cm.

### 3. DÚVIDAS À SEREM RESOLVIDAS COM ARQUITETURA E DEMAIS ENVOLVIDOS

a) A cobertura da caixa dágua será em estrutura metálica sem laje? (Engº Nivaldo, levantou essa hipotese)

b) Devido a necessidade de protensão deverá haver cuidade extra com grauteamento nas aberturas devido concreto aparente

**c)** Laje de cobertura da garagem foi rebaixada 20cm para caimento de agua pluvial. *(precisamos da confirmação se haverá realmente a abertura na laje da garagem para os coqueiros)*

**RUA AMADOR BUENO 202, 1° ANDAR, VILA IPIRANGA CEP 86010-620**
**LONDRINA-PR FONE/FAX: 0xx43 3322-4533**
**E-MAIL: nieri@sercomtel.com.br**
**SITE: www.nieriengenharia.com.br**